

**ТАБЛИЦА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИБОРОВ ДИАГНОСТИКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН**

Наименование проверки	Наименование прибора			
	ИДВИ-04	ИДВИ-05	ИДО-06	ИДО-07
Проверка трехфазных обмоток на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и неправильного соединения фаз	×	√	√	√
Проверка катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие межвитковых замыканий	√	√	×	√
Проверка полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий	√	√	×	×
Проверка износа межвитковой изоляции трехфазных всыпных обмоток	×	√	×	×
Проверка катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие механических повреждений межвитковой изоляции	√	×	×	×
Проверка короткозамкнутых роторов на наличие обрывов стержней	×	√	×	×
Проверка состояния изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками	√	√	√	√